



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι διαστάσεις του σχεδίου είναι τυπικές και πιθανόν να διαφοροποιούνται ανάλογα την περίπτωση.
- Ο ηλεκ. πίνακας κατασκευάζεται από γαλβ. εν θερμιά λαμαρίνα πάχους 2mm και βάφεται με εποξειδικό χρώμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Ο ηλεκ. πίνακας είναι στεγανός με βαθμό προστασίας IP55
- Η ράβδος γείωσης συνδέεται με τον αυχέτερο της παροχής από ΔΕΗ μέσα στον μετρητή kWhr με γυμνό αγωγό χαλκού 16mm²
- Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι γειωμένα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΕΙΟΥ			
" ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΕ "			
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	H-3	
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ PILLAR ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΚΩΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	32116	
	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:10	
	REV:	00	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2016	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: geotest X. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. GEOTEST - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΠΑΤΙΣΣΙΩΝ 45 - ΔΑΦΝΙΑ Τ.Κ. 108 92 ΤΗΛ 210 2795051 - 210 2777718 210 2730365 Fax 210 2795443 E-mail: info@geotest-eng.gr	ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	15/07/2016	
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:	ΔΕΚΛΗΡΩΘΗΚΕ:	ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ:
X. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. GEOTEST - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΓΕΜ 773 ΕΔΡΑ: ΠΑΤΙΣΣΙΩΝ 45 - ΔΑΦΝΙΑ Τ.Κ. 108 92 ΤΗΛ 210 2795051 - 210 2777718 210 2730365 Fax 210 2795443 E-mail: info@geotest-eng.gr	Τ. ΧΙΩΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΧΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΘΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΧΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΘΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ