# ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ – Διον. Καραμαλίκης

*ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ*
Τάκη Πετροπούλου 23Β΄, Πύργος, ΤΚ: 27100, Τηλ & Fax: 26210-35165
www.geohimiki.gr E-mail: geohimiki@otenet.gr


Δοκιμές
Αρ. Πιστοπ 730

Πύργος, 22 / 11 / 2025

## ΧΗΜΙΚΗ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ** | | | |
|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: | ΔΕΥΑΔ Πηνειού | | |
| Υπόψιν: | Της Υπηρεσίας | Διεύθυνση: | Βαρθολομιό - Ηλείας |
| Στοιχεία Επικοινωνίας: | *τηλ:* 2623 360520 | | *κινητό:* |
| | *fax:* | | *e-mail:* |

| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ** ***(όπως δόθηκαν από τον πελάτη )*** | |
|---|---|
| Σήμανση Δείγματος από Πελάτη : | |
| Περιγραφή - Στοιχεία Υδροληψίας : | Νερό Δικτύου Ύδρευσης |
| Περιοχή - Θέση Υδροληψίας | **Σίμιζα –** οικία Χ:270951 Υ:4199813 |
| Ημερομηνία Δειγματοληψίας – Ώρα : | 16 / 11 / 2025 - 16:30 |
| Φιάλες Δειγματοληψίας : | Αποστειρ. συλλέκτης 0,5 λίτ με θειοθεϊκό και PET 0,5λιτ |
| Ημερομηνία παραλαβής – Κατάσταση : | 17 / 11 / 2025, - Αποδεκτή |
| Υπεύθυνος Δειγματοληψίας * : | Θ. Κωστοπούλου |
| Κωδικός Δείγματος Εργαστηρίου: | 58025 |
| Ημερομηνίες Αναλύσεων: | 17 – 20 / 11 / 2025 |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

| **Χημική Παράμετρος** | **Μέθοδος Μέτρησης** | **Μονάδες Μέτρησης** | **Αποτέλεσμα Ανάλυσης** | **Παραμετρική τιμή (ΟΡΙΑ)**** |
|---|---|---|---|---|
| ΟΣΜΗ | APHA 2150- Ed.24th* | - | Αποδεκτή | Αποδεκτά στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| ΓΕΥΣΗ | APHA 2160- Ed.24th* | - | Αποδεκτή | |
| ΧΡΩΜΑ | HACH 8025* | mg / l Pt-Co | 0 | |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ | ISO 7027* | NTU | 0,1 | |
| PH (θερμοκρασία) | APHA 4500H+B-Ed.24th | Μονάδες PH ( $^{0}$C ) | 7,7 (20,1 $^{O}$C) | 6,5 ≤ PH ≤ 9,5 |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ | ΟΕ07 βασισμένη στην APHA 2510B-Ed.24th | μS/cm, ( 20 $^{O}$C ) | 517 | 2500 |

*Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*

| Χημική Παράμετρος | Μέθοδος Μέτρησης | Μονάδες Μέτρησης | Αποτέλεσμα Ανάλυσης | Παραμετρική τιμή (ΟΡΙΑ)** |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΤΡΙΟ | APHA 3111B-Ed.24th* | mg/l Na | 14 | 200 |
| ΣΙΔΗΡΟΣ | HACH 8008* | μg/l Fe | 18 | 200 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ | HACH 8149 | μg/l Mn | 10 | 50 |
| ΑΜΜΩΝΙΑ | HACH 8038* | mg/l $NH_4$ | Μη Ανιχνεύσιμο (LOD = 0,02) | 0,50 |
| ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ | HACH 8113* | mg/l Cl | 21 | 250 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ | HACH 10049 | mg/l $NO_3$ | < 5 | 50 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ | HACH 8507* | mg/l $NO_2$ | Μη Ανιχνεύσιμο (LOD = 0,02) | 0,10 |
| ΘΕΙΙΚΑ | HACH 8051* | mg/l $SO_4$ | 19 | 250 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ | HACH 8021* | mg/l $Cl_2$ | Μη Ανιχνεύσιμο (LOD = 0,02) | - |
| **Μικροβιολογική Παράμετρος** | **Μέθοδος Μέτρησης** | **Μονάδες Μέτρησης** | **Αποτέλεσμα Ανάλυσης** | **Παραμετρική τιμή (ΟΡΙΑ)**** |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 22 $^{O}$C | ISO 6222:1999* | cfu/ml | Δεν ανιχνεύθηκαν | άνευ ασυνήθους μεταβολής |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 37 $^{O}$C | ISO 6222:1999* | cfu / ml | Δεν ανιχνεύθηκαν | |
| ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ | ISO 9308 – 1: 2014/A1 | cfu / 100 ml | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0 |
| ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ E. COLI | ISO 9308 – 1: 2014/A1 | cfu / 100 ml | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0 |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ | ISO 7899 – 2:2000 | cfu / 100 ml | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0 |

** Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης*

*** ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Δ1(δ)/ΓΠ οικ 27829 / 25-5-23 "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης"*

*LOD : Όριο Ανίχνευσης*

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:** Το δείγμα νερού, συμμορφώνεται με τα όρια της ανώτερης Νομοθεσίας για την " Ποιότητα του νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης" και σε ότι αφορά τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Υπεύθυνη Χημικών Αναλύσεων

ΔΩΡΑ ΓΑΛΙΩΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ

ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 23 Β' - ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ./FAX. 26210 35165
Α.Φ.Μ. 046826130 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

*Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου*